210812050104

报告编号:HSSSJ/D-bg-10-2025-04

检 测 报 告

委 托 单 位：友谊县清源供水有限公司

报告日期:2025/10/23

样品名称：末梢水

委托单位地址：友谊县清源供水有限公司

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司

扫描全能王 创建

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2025SS1004	样品名称	末梢水
样品状态	液态、无色	收样时间	2025/10/15
检测时间	2025/10/15—2025/10/23	报告时间	2025/10/23
委托人	杨光	委托人电话	13895869135
委托单位	友谊县清源供水有限公司		
委托单位地址	友谊县清源供水有限公司		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	王源
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 臭和味 臭气和尝味法） (GB/T 5750.4-2023）	鼻嗅、口尝	王源
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 肉眼可见物 直接观察法） （GB/T 5750.4-2023）	目测	王源
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 浑浊度 散射法）(GB/T 5750.4-2023)	浊度仪	王源
PH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 PH 玻璃电极法）（GB/T 5750.4-2023）	PHS-2F 型 /600313N0021010040	王源
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 重量法)(GB/T 5750.4-2023)	FA1204B 型 /YS02C202104004	王源
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(10.1 总硬度 EDTA 滴定法）(GB/T 5750.4-2023）	滴定管/50.00mL	王源
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1 氯化物 硝酸银容量法）(GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.1 氨(以 N 计） 纳氏试剂分光光度法 (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
高锰酸盐指数（以 O_2 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(4.1 高锰酸盐指数 酸式高锰酸钾滴定法）(GB/T 5750.7-2023)	滴定管/50.00mL	王源

扫描全能王 创建

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2025SS1004	样品名称	末梢水
样品状态	液态、无色	收样时间	2025/10/15
检测时间	2025/10/15—2025/10/23	报告时间	2025/10/23
委托人	杨光	委托人电话	13895869135
委托单位	友谊县清源供水有限公司		
委托单位地址	友谊县清源供水有限公司		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（4.1 菌落总数 平皿计数法）（GB/T 5750.12-2023）	SPX-80 型/0241794	向爱莲
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（5.2 总大肠菌群 滤膜法）（GB/T 5750.12-2023）	SPX-80 型/0241794	向爱莲
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法）（GB/T 5750.12-2023）	SPX-80 型/0241794	向爱莲
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（12.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法） （GB/T 5750.4-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（13.2 阴离子合成洗涤剂 二氮杂菲萃取分光光度法）（GB/T 5750.4-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	贾文强
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法）（热法）（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅
硝酸盐（以N计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（8.2 硝酸盐（以N计） 紫外分光光度法）（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T 5750.6-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅

扫描全能王 创建

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2025SS1004	样品名称	末梢水
样品状态	液态、无色	收样时间	2025/10/15
检测时间	2025/10/15—2025/10/23	报告时间	2025/10/23
委托人	杨光	委托人电话	13895869135
委托单位	友谊县清源供水有限公司		
委托单位地址	友谊县清源供水有限公司		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 （5.2 铁 二氮杂菲分光光度法） (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 （6.2 锰 过硫酸铵分光光度法 ） （GB/T 5750.6-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 （4.1 铝 铬天青 S 分光光度法） (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （9.1 硫化物 N,N一二乙基对苯二胺分光光度法） (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (7.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法） （GB/T5750.5-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1 氟化物 离子选择电极法） (GB/T5750.5-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	贾文强
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（8.1 三氯甲烷 气相色谱法） (GB/T 5750.8-2023)	HF-901A 型/9M23026	贾文强

扫描全能王 创建

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号：WY2025SS1004　　采样地点：永难忘超市

序号	分析项目	限值	单位	检测结果
1	色度（铂钴色度单位）	15	度	5
2	臭和味	无异味 无异臭	/	0
3	肉眼可见物	无	/	无
4	浑浊度（散射浑浊度单位）	1	NTU	0.65
5	pH	6.5-8.5	无量纲	7.03
6	溶解性总固体	1000	mg/L	151
7	总硬度（以 CaCO3）	450	mg/L	93
8	氯化物	250	mg/L	6.2
9	氨（以 N 计）	0.5	mg/L	0.04
10	高锰酸盐指数（以 O2 计）	3	mg/L	1.04
11	菌落总数	100	CFU/mL	8
12	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出
13	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出
14	氰化物	0.05	mg/L	<0.001
15	氟化物	1.0	mg/L	0.1
16	硫酸盐	250	mg/L	6.8
17	铁	0.3	mg/L	0.01
18	锰	0.1	mg/L	0.001

扫描全能王 创建

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号：WY2025SS1004　　采样地点：永难忘超市

序号	分析项目	限值	单位	检测结果
19	铜	1.0	mg/L	<0.01
20	锌	1.0	mg/L	<0.01
21	*砷	0.01	mg/L	<0.0010
22	*汞	0.001	mg/L	<0.0001
23	*镉	0.005	mg/L	<0.002
24	*铅	0.01	mg/L	<0.002
25	铝	0.2	mg/L	<0.008
26	铬（六价）	0.05	mg/L	<0.004
27	硝酸盐（以N计）	10	mg/L	0.6
28	三氯甲烷	0.06	mg/L	<0.0001
29	溴酸盐（使用臭氧消毒时）	0.01	mg/L	/
30	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时.)	0.7	mg/L	/
31	氯酸盐	0.7	mg/L	<0.2
32	游离氯	出厂≥0.3 末梢≥0.05	mg/L	0.07
33	总氯	出厂 ≥ 0.5 末梢≥0.05	mg/L	

扫描全能王 创建

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号：WY2025SS1004　　采样地点：永难忘超市

序号	分析项目	限值	单位	检测结果
34	臭氧（03）	≥0.02 ≥0.05	mg/L	/
35	二氧化氯（c102）	≥0.1 ≥0.02	mg/L	/
36	一氯二溴甲烷	0.1	mg/L	<0.0003
37	二氯一溴甲烷	0.06	mg/L	<0.0001
38	三溴甲烷	0.1	mg/L	<0.0006
39	三卤甲烷	1	mg/L	0.001
40	二氯乙酸	0.05	mg/L	<0.0020
41	三氯乙酸	0.1	mg/L	<0.0010
42	总α放射性	0.5	Bq/L	<0.02
43	总β放射性	1	Bq/L	0.03

注：标识“*”为我司外委项目，分包有资质检测机构进行检测，检测机构名称为黑龙江省第六地质勘察院。（证书编号：240816040375）

制表：王源　　审核：　　授权签字人：

扫描全能王 创建

报告编号： HSSSJ/D-bg-10-2025-04

声　　明

一　本报告具有法律效力。

二　本报告只对来样负责。

三　如对本报告有异议，请在 7 天内提出。

四　所送样品如无特殊说明，15 天以后不再保存。

五　本报告未经本公司批准不得擅自复印。

六　本报告未加盖本公司检验检测专用章及骑缝章无效。

地址：黑龙江省佳木斯市向阳区天富社区三江国际商贸城 c16-143

电话：18545046991

扫描全能王 创建