报告编号:HSSSJ/D-bg-09-2026-67

210812050104

检 测 报 告

委 托 单 位：黑龙江红兴隆农垦龙泉自来水有限公司

报告日期:2026/09/28

样品名称：出厂水

委托单位地址：红兴隆农垦局局直

黑 龙 江 尚 顺 世 吉 检 测 技 术 有 限 公 司

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0967	样品名称	出厂水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/09/22
检测时间	2026/09/22-2026/09/28	报告时间	2026/09/28
委托人	苏畅	委托人电话	18346994455
委托单位	黑龙江红兴隆农垦龙泉自来水有限公司		
委托单位地址	黑龙江红兴隆管理局局直		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
色度	生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	杨光
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 臭和味 臭气和尝味法）（GB/T 5750.4-2023）	鼻嗅、口尝	杨光
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 肉眼可见物 直接观察法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	杨光
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 浑浊度 散射法）（GB/T 5750.4-2023）	WZB-170/ 671000N0020080188	杨光
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1pH 玻璃电极法）（GB/T 5750.4-2023）	PHS-2F 型 /600313N0021010040	杨光
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 重量法)(GB/T 5750.4-2023)	FA1204B 型 /YS02C202104004	贾文强
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(10.1 总硬度 EDTA 滴定法）(GB/T 5750.4-2023)	滴定管/50.00mL	贾文强
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.1 氯化物 硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2023)	滴定管/50.00mL	王源
氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.1 氨(以 N 计) 纳氏试剂分光光度法（GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
高锰酸盐指数（以 O_2 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(4.1 高锰酸盐指数 酸式高锰酸钾滴定法）(GB/T 5750.7-2023)	滴定管/50.00mL	王源

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0967	样品名称	出厂水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/09/22
检测时间	2026/09/22-2026/09/28	报告时间	2026/09/28
委托人	苏畅	委托人电话	18346994455
委托单位	黑龙江红兴隆农垦龙泉自来水有限公司		
委托单位地址	黑龙江红兴隆管理局局直		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（4.1 菌落总数 平皿计数法）（GB/T 5750.12-2023）	/	向爱莲
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（5.2 总大肠菌群 滤膜法）（GB/T 5750.12-2023）	/	向爱莲
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法）（GB/T 5750.12-2023）	/	向爱莲
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（4.1 三氯甲烷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪(ECD)	王磊
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（13.2 阴离子合成洗涤剂 二氮杂菲萃取分光光度法）（GB/T 5750.4-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	贾文强
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法）（热法）（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅
硝酸盐（以N计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（8.2 硝酸盐（以N计） 紫外分光光度法）（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T 5750.6-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0967	样品名称	出厂水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/09/22
检测时间	2026/09/22-2026/09/28	报告时间	2026/09/28
委托人	苏畅	委托人电话	18346994455
委托单位	黑龙江红兴隆农垦龙泉自来水有限公司		
委托单位地址	黑龙江红兴隆管理局局直		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 （5.2 铁 二氮杂菲分光光度法） （GB/T 5750.6-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 （6.2 锰 过硫酸铵分光光度法 ） （GB/T 5750.6-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （9.1 硫化物 N,N一二乙基对苯二胺分光光度法） (GB/T5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (7.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法） （GB/T5750.5-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1 氟化物 离子选择电极法） (GB/T5750.5-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	王源

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号：WY2026SS0967　　样品名称：出厂水

序号	分析项目	限值	单位	检测结果
1	色度（铂钴色度单位）	15	度	5
2	臭和味	无	/	无
3	肉眼可见物	无	/	无
4	浑浊度（散射浑浊度单位）	1	NTU	0.32
5	pH	6.5-8.5	无量纲	7.06
6	溶解性总固体	1000	mg/L	182
7	总硬度（以 $CaCO_3$）	450	mg/L	149
8	氯化物	250	mg/L	5.57
9	氨（以 N 计）	0.5	mg/L	0.02
10	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	3	mg/L	1.14
11	菌落总数	100	CFU/mL	15
12	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出
13	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出
14	氰化物	0.05	mg/L	< 0.002
15	氟化物	1.0	mg/L	0.58
16	硫酸盐	250	mg/L	< 0.75
17	铁	0.3	mg/L	0.05

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号： WY2026SS0967　　样品名称：出厂水

18	锰	0.1	mg/L	0.012
19	*铜	1.0	mg/L	$1.15*10^{-3}$
20	*锌	1.0	mg/L	$7.2*10^{-3}$
21	*砷	0.01	mg/L	$0.44*10^{-3}$
22	*汞	0.001	mg/L	$<0.96*10^{-3}$
23	*镉	0.002	mg/L	$<0.06*10^{-3}$
24	*铅	0.01	mg/L	$0.12*10^{-3}$
25	铝	0.2	mg/L	0.033
26	铬（六价）	0.05	mg/L	< 0.004
27	硝酸盐（以N计）	10	mg/L	0.6
28	三氯甲烷	0.06	mg/L	< 0.001
29	溴酸盐（使用臭氧时）	0.01	mg/L	/
30	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）	0.7	mg/L	/
31	氯酸盐	0.7	mg/L	0.018
32	游离氯	≥0.30 ≥0.05	mg/L	0.32
33	总氯	≥ 0.5 ≥0.05	mg/L	/

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司 检验检测专用章

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号：WY2026SS0967　　样品名称：出厂水

34	臭氧（O_3）	≥0.02 ≥0.05	mg/L	/
35	二氧化氯（ClO_2）	≥0.1 ≥0.02	mg/L	/
36	一氯二溴甲烷	0.1	mg/L	$<0.016*10^{-3}$
37	二氯一溴甲烷	0.06	mg/L	$<0.015*10^{-3}$
38	三溴甲烷	0.1	mg/L	$<0.041*10^{-3}$
39	三卤甲烷	1	mg/L	$5.0*10^{-3}$
40	二氯乙酸	0.05	mg/L	$5.1*10^{-3}$
41	三氯乙酸	0.1	mg/L	0.053
42	总α放射性	0.5	Bq/L	<0.02
43	总β放射性	1	Bq/L	<0.03

注：标识“*”为我司外委项目，分包有资质检测机构进行检测，检测机构名称为黑龙江省第六地质勘察院。（证书编号：240816040375）

制表：杨光　　审核：　　授权签字人：

报告编号： HSSSJ/D-bg-09-2026-67

声　　明

一　本报告具有法律效力。

二　本报告只对来样负责。

三　如对本报告有异议，请在 7 天内提出。

四　所送样品如无特殊说明，15 天以后不再保存。

五　本报告复制后需重新加盖报告章，部分复制无效。

地址：黑龙江省佳木斯市向阳区天富社区三江国际商贸城 c16-143

电话：18545046991